

# POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.

02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23A



## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr CE/1/17/BE CERTIFICATE OF CONFORMITY No.

Typ programu certyfikacji - 1a (PN-EN ISO/IEC 17067). Type of certification scheme - 1a (PN-EN ISO/IEC 17067)


**Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:**  
*Name and address of the certificate holder:* P.P.H.U. DIAMOND Sp. z o.o.  
ul. Rakowicka 31, 31-510 Kraków, Polska

**Nazwa i adres producenta:**  
*Name and address of the manufacturer:* P.P.H.U. DIAMOND Sp. z o.o.  
ul. Rakowicka 31, 31-510 Kraków, Polska

**Miejsce produkcji:**  
*Factory:* Zhejiang Oyad Pump Co. Ltd.; No. 288 Liangshan Village, Daxi Town,  
317500, Wenling City, Zhejiang Province, China

**Nazwa wyrobu:**  
*Product:* **Elektroniczna energooszczędna pompa obiegowa do c.o.**  
**Electronic energy saving circulation pump for central heating**

**Typ (odmiany):**  
*Model/type Ref.:* 1) ART.610.4-130/180 (AUTO 25-4B); 2) ART.620.6-130/180 (AUTO 25-6B);  
3) ART.610N.4-180 (AUTO 25-4A); 4) ART.620N.6-180 (AUTO 25-6A)

**Znak handlowy:**  
*Trademark* 

**Podstawowe parametry:**  
*Ratings:* 230V~; 50Hz; 22W (1,3) 45W (2,4); IP44; klasa I / class I; EEI ≤ 0,23


**Wyrób spełnia wymagania zawarte w:**  
*The product complies with the following standards:* EN 60335-2-51:2003+A1:2008+A2:2012; EN 60335-1:2012+A11:2014; EN 62233:2008;  
EN ISO 12100:2010; EN809:1998+A1:2009; EN 60204-1:2006+A1:2009;  
EN60034-1:2010; EN 55014-2:2015; EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011;  
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 16297-1/2/3:2012;

**Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez:**  
*As shown in the test report carried out by:* TÜV SÜD; Ruixu Testing Technology Service Co., Ltd.;  
China CEPREI (Sichuan) Laboratory

**Nr i data sprawozdania:**  
*Ref. No. and date of the test report:* 70.401.15.1184.01 z/of 27.11.2015; 70.401.15.1184.02 z/of 09.11.2015;  
64.165.1602186.01B z/of 27.06.2016;  
SCC (15)-41312A-138-10-LVD/...-EMC z/of 21.12.2015;  
RVT-OYAD20160108.012.015-MD z/of 08.01.2016

Wyniki badań potwierdzają spełnianie przez badany egzemplarz wyrobu wymagań norm zharmonizowanych z dyrektywami LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, MD 2006/42/WE, ErP 2009/125/WE oraz wymagań dyrektywy RoHS 2011/65/UE. The test results confirm that the tested sample of product fulfils the requirements of harmonized standards against directives LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, MD 2006/42/EC, ErP 2009/125/EC and requirements of directive RoHS 2011/65/EU.



  
**Anna Wyroba**  
Wiceprezes Zarządu  
V-ce President

Warszawa, 02.02.2017

Zespół Badań i Certyfikacji Wyrobów Elektrycznych i Ogólnoprzemysłowych  
Electrical and General Industry Product Testing and Certification Department